

Начальнику территориального
отдела управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г. Кемерово
К.П. Щепинову
заведующей МБДОУ № 38-0
«Детский сад пристра и оздоровления»
Ивлевой Н.М.
р.т.75-48-44ул. Дзержинского 4 «Б»

Пояснительная записка.

Довожу до Вашего сведения, в соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении № 401 от 22 марта 2018 года Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Территориального отдела в г. Кемерово поясню следующее:

Устранили выявленные нарушения:

1. Две стены туалетного помещения младшей группы на высоту 1,8 м. отделали материалом, допускающим проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, п.п.5.1., 5.2. СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2. В туалетном помещении второй группы раннего возраста потолок подвесной типа «Армстронг», заменен на влагостойкий материал , п.5.4 СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. В местах установки раковин в медицинском кабинете отделали стену керамической плиткой на высоту не менее 1,6 м. и на ширину 20 см. от оборудования и приборов с каждой стороны, п. 5.2 СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении № 401 от 22 марта 2018 года Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Территориального отдела в г. Кемерово исключен из объема административного правонарушения п. 4.3., п.4.9 СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно групповая ячейка для детей раннего возраста (1-я ясельная и 2-я ясельная группы) расположены на втором этаже здания и не имеют самостоятельного входа на игровую площадку.

Согласно городскому плану ремонтных мероприятий образовательных учреждений МБДОУ № 38-0 (территория прачечной) включено в план по капитальному ремонту.

Следующие пункты будут выполнены с 01.06.2018 по 30.06.2018 года:

1. В младшей группе – к 6 шкафам для одежды и обуви будет подведена подводка труб от системы отопления здания, для сушки одежды и обуви воспитанников, п.6.2 СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2. Будут отделаны стены гладильного помещения и помещения прачечной глазированной плиткой п.п.5.1, 5.2 СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. Потолок в гладильном помещении прачечной будет окрашен водостойким материалом, п.5.4. СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Гарантийное письмо прилагается.

Заведующая

/Н.М.Ивлева/



01.06.2018г

