



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@vandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального района г. Кемерово

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 34/1/24

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 38-0 «Детский сад пресмотра и оздоровления»

Законному представителю юридического лица – заведующей МБДОУ № 38-0 «Детский сад пресмотра и оздоровления» Ивлевой Наталье Михайловне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича № 34 от 28.04.2020.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин «12» мая 2020г., с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин «14» мая 2020г., проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Кемерово,

г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Козленко Денисом Павловичем.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 38-0 «Детский сад пресмотра и оздоровления», по адресу: 650000, Кемеровская область-Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 4Б.

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с заведующей МБДОУ № 38-0 «Детский сад пресмотра и оздоровления» Ивлевой Натальей Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		2 этаж		
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 7 (основное), № 12 (основное), № 13 (основное) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 28.07.08г.)	п.6.12* СНиП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13130.2009	01.04.2021г.	

2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 23 (основное), № 25 (основное), № 28 (основное) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 28.07.08г.)	п.6.12* СНиП 21-01-97*, ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13130.2009	01.04.2021г.	
----	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору

Козленко Д.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» 05 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

И.И.И.
(подпись)
«14» 05 2020 г.

Заведующий И.И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)